

**ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**EC DECLARATION OF CONFORMITY**

with Council Directives 2004/108/EC (EMC), 2014/35/EU (LVD)

Výrobce  
ManufacturerKMB systems, s.r.o.  
Dr. M. Horákové 559  
460 06 Liberec 7  
Czech Republic  
IČO 47781904prohlašuje na svou výhradní  
zodpovědnost, že  
*declares under its sole responsibility that*výrobek  
productSíťový analyzátor  
Power Analyzertyp, model  
type, modelSMC-144  
PA-144odpovídá požadavkům norem a  
technických předpisů :  
*is in conformity with the following  
standards:*

- bezpečnost
- safety

ČSN EN 60950-1 ed.2:2006+A1+A2  
ČSN EN 61010-1 ed.2:2011

- EMC – odolnost
- EMC - immunity

ČSN EN 61000-4-2 ed.2:2009 (8 kV)  
ČSN EN 61000-4-3 ed.3:2006+A1+A2 (10V/m )  
ČSN EN 61000-4-4 ed.3:2013 (4/2kV)  
ČSN EN 61000-4-5 ed.3:2015 (4/1 kV)  
ČSN EN 61000-4-6 ed.4:2014 (10V)

- EMC – vyzařování
- EMC - emission

ČSN EN 55022 ed.3:2011 ( třída B / class B )

Výrobek je ve shodě s nařízením vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných  
látek v elektrických a elektronických zařízeních.*The product is in compliance with Government Regulation No. 481/2012 Coll. on restriction of the use of certain  
hazardous substances in electrical and electronic equipment.*

Liberec, 26.6. 2015

Milan Bleha, jednatel

Místo a datum vydání  
Place and dateZodpovědná osoba-jméno,funkce,podpis  
Authorized signature