

**ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 18/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**EC DECLARATION OF CONFORMITY**

with Council Directives 89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (LV Safety), 93/68/EEC

Výrobce  
*Manufacturer*KMB systems, s.r.o.  
Dr. M. Horákové 559  
460 06 Liberec 7  
Czech Republic  
IČO 47781904prohlašuje, že  
*declares, that*výrobek  
*product*typ, model  
*type, model*Regulátor jalového výkonu  
*Power factor controller*

NOVAR-25xx

NOVAR-26xx

xx ... počet výstupů v rozsahu 06-18

xx ... number of outputs in range 06-18

odpovídá požadavkům norem a  
technických předpisů :  
*is in conformity with the following  
standards:*

- bezpečnost
- *safety*

ČSN EN 61010-1 ed.2:2011, kategorie přepětí III  
( *overvoltage category III* )

- EMC – odolnost
- *EMC - immunity*

ČSN EN 61000-4-2 ed.2:2009 (8 kV)  
ČSN EN 61000-4-3 ed.3:2006+A1+A2 (10V/m )  
ČSN EN 61000-4-4 ed.2:2005+A1 (4kV)  
ČSN EN 61000-4-5 ed.2:2007 (2 kV)  
ČSN EN 61000-4-6 ed.3:2009 (10V)  
ČSN EN 61000-4-11 ed.2:2005 (100% / 25 period)

- EMC – vyzařování
- *EMC - emission*

ČSN EN 55011 ed.2:2007+A2, třída A ( výrobek není určen do  
bytového prostředí ) / *class A ( not for home use )*ČSN EN 55022 ed.2:2007+A1 ( třída A / *class A* )Certifikát o zkoušce EMC a  
bezpečnosti :  
*EMC and safety certificate :*Protokol o zkoušce č. P/12/01/42-2 ze dne 24.7.2012,  
zkušebna ABEGU, a.s., akr.č.1184  
*Test report No. P/12/01/42-2, dated 24.7.2012, ABEGU, a.s. Test  
Laboratory No. 1184*Rok označení značkou CE  
*Year of CE-mark signing*

12

Tř. Dr. M. Horákové 559  
460 06 Liberec 7  
DIČ: CZ47781904

Liberec, 18.12. 2012

Milan Bleha, jednatel

Místo a datum vydání  
*Place and date*Zodpovědná osoba-jméno, funkce, podpis  
*Authorized signature*